

Wyniki badania wody



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zamościu**

22-400 Zamość, ul. Peowiaków 96

tel./fax: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 639 36 91 do 93


e-mail: psse.zamosc@sanepid.gov.pl

*Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostępna jest
w Biuletynie Informacji Publicznej PSSE w Zamościu www.pssezamosc.bip.gov.pl*

Zamość, dnia 24.08.2023 r.

HK.9020.1.158.2023

**Gmina Sulów
Sulów 63
22-448 Sulów**



dot. wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Michalów

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), w związku z otrzymaniem sprawozdania NR L/0/06/2023/182/F/1 z badania próbki wody, wykonanego w ramach kontroli wewnętrznej przez GBA POLSKA Sp. z o. o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, pobranej w dniu 13.06.2023 r. z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Michalów

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zamościu**

**stwierdza przydatność wody do spożycia w ww. wodociągu
w badanym zakresie (brak przekroczeń wartości normatywnych
substancji promieniotwórczych),**

oraz że monitoring kontrolny substancji promieniotwórczych jest prowadzony zgodnie z §15. Załącznik 4, tabela C i D rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Tabela. Analiza wyników badania z przesłanego sprawozdania

Lp.	Nazwa wodociągu/indywidualnego ujęcia wody	Sprawozdanie z badań	Parametr	Wynik (Bq/l)	Następne badanie
1.	<i>Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę Michalów</i>	Nr L/0/06/2023/182/F/1 z dnia 28.07.2023 r.	Tryt (H3)	<5	2028 rok
			Izotopy Radu	Ra 228 <0,02	2028 rok
				Ra 226 <0,01	2028 rok

Otrzymują:
1. Adresat
2. aa

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zamościu**
Stanisław Jaślikowski

