

Informacja publiczna

ZAKŁAD
Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie Sp. z o.o.
ul. Górska 51, 22-460 Szczepieszynie
NIP 922-304-71-96, REGON 061490672

Szczepieszynie 12.01.2024

Gmina Sułów
Sułów 63
22-448 Szczepieszynie

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA

Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczepieszynie Sp. z o.o. określa warunki techniczne przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla sieci kanalizacji sanitarnej z osiedla Michalów PGR.

1. Miejsce włączenia :

- studzienka kanalizacyjna : studzienka kanalizacyjna przy ul. Osiedlowa w pobliżu nieruchomości nr 29 o rzędnych 207.08/205.45

2. Sposób włączenia

- studzienka rozprężna i dalej nawiercić do studzienki

3. Rodzaj zastosowanych materiałów - nowe z atestami

4. Wymagania dotyczące zainstalowania wodomierza głównego :

-przełływomierz elektromagnetyczny przy przepompowni w Michalowie.

5. Termin ważności warunków przyłączenia

– dwa lata od daty wydania

Podczas rozmów na temat możliwości przyjęcia ścieków z Michalowa Gmina Sułów uzgodniono, że strona wnioskująca zobowiązana będzie do pokrycia kosztów związanych z modernizacją całej przepompowni sieciowej w „Klemensowie”. Szczegółowo są to: dwa mocowania pomp, dwie pompy, dwie przewodnice do pomp, sterowanie, zawory zwrotne i inne kształtki wewnątrz przepompowni.

REPREZENTANT ZAKŁADU
Wodociągów i Kanalizacji
[Podpis]
mgr inż. Remigiusz Poździk

